

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ОКП 48 6369
ОКПД2 28.25.14.119

Группа Ж24

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «СВОК»

Алексеев А.А.

21 "ноября" 2016 г.

КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
FKS-2(120)

Технические условия
ТУ 4863-001-45687431-2016

Введены впервые

Дата введения " 21 "ноября" 2016 г.

Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии
Орехово-Зуевский филиал
ФБУ «ЦСМ Московской области»
ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ
№ 0-10249 от 03.02.2014

Московская обл.,
г. Чехов
2016 г.

КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код ЦСМ	01	145	Группа КГС (ОКС)	02	Ж24	Регистрационный номер	03	010279
---------	----	-----	------------------	----	-----	-----------------------	----	--------

Код ОКП
Код ОКПД2

11 48 6369
28.25.14.119

Наименование и
обозначение продукции

12 КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
FKS-2(120)

Обозначение государственного
стандарта

13

Обозначение нормативного или
технического документа

14

ТУ 4863-001-45687431-2016

Наименование нормативного или
технического документа

15

КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
FKS-2(120)

Технические условия

Код предприятия-изготовителя
по ОКПО и штриховой код

16

45687431

Наименование
предприятия-изготовителя

17

ООО «СВОК»

Адрес предприятия-изготовителя
(индекс, область, город, улица, дом)

18

142301

Московская область

г. Чехов, ул. Литейная, вл.12, комн.21

Телефон

19

(499) 642-55-45

Телефакс

20

Другие

средства связи

21

Наименование держателя
Подлинника

23

ООО «СВОК»

Адрес держателя подлинника
(индекс, область, город, улица, дом)

24

142301

Московская область

г. Чехов, ул. Литейная, вл.12

Дата начала выпуска

Продукции

25

Дата введения в действие нормативного или
технического документа


26

Обязательность
сертификации

27

Клапаны противопожарные для использования в качестве огнезадерживающего с нормально открытой заслонкой (НО)(FKS-2(120),FKS-2м(120)), в качестве дымового с нормально закрытой заслонкой (НЗ)(FKS-2(120),FKS-2м(120),КДМ-3) и в качестве клапана двойного действия (ДД) с нормально открытой заслонкой (для последовательной работы в каждом состоянии: при пожаре в качестве нормально открытого клапана и после пожара для проветривания помещения от продуктов горения и тушения в качестве дымового клапана).

Гарантийный срок эксплуатации клапанов противопожарных составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию но, не более 18 месяцев с даты продажи потребителю.



		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04			01.02.2017	
Заполнил	05	Е.М. Семенова	<i>Семенова</i>	03.02.2017	(4964) 12-04-17
Зарегистрировал	06	Е.М. Семенова	<i>Семенова</i>	03.02.2017	(4964) 12-04-17
Ввел в каталог	07	Е.М. Семенова	<i>Семенова</i>	03.02.2017	