

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СВОК»

ОКП 48 5484

Группа Ж24

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «СВОК»

Алексеев А.А.

2015 г.



Клапаны противопожарные для систем вентиляции, типов
FKS-1(60), FKS-1(90), FKS-1м(60), FKS-1м(90)

Технические условия

ТУ 4854-001- 45687431-2015

Дата введения: 08.07.2015

Без ограничения срока действия

РАЗРАБОТАНО:

ООО «СВОК»

Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии

Орехово-Зуевский филиал
ФБУ «ЦСМ Московской области»

ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ

№ 010280 от 03.02.2014

2015 г.

Собственность ООО «СВОК»

не копировать и не передавать организациям и частным лицам

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код ЦСМ	01	145	Группа КГС (ОКС)	02	Ж24	Регистрационный номер	03	010280
---------	----	-----	------------------	----	-----	-----------------------	----	--------

Код ОКП

11 48 5484

Наименование и обозначение продукции

12 Клапаны противопожарные для систем вентиляции, типов FKS-1(60), FKS-1(90), FKS-1м(60), FKS-1м(90)

Обозначение государственного стандарта

13

Обозначение нормативного или технического документа

14

ТУ 4854-001-4568743-2015

Наименование нормативного или технического документа

15

Клапаны противопожарные для систем вентиляции, типов FKS-1(60), FKS-1(90), FKS-1м(60), FKS-1м(90)

Технические условия

Код предприятия-изготовителя по ОКПО и штриховой код

16

45687431

Наименование предприятия-изготовителя

17

ООО «СВОК»

Адрес предприятия-изготовителя (индекс, область, город, улица, дом)

18

142301

Московская область

г. Чехов, ул. Литейная, вл.12, комн.21

Телефон

19

(499) 642-55-45

Телефакс

20

Другие средства связи

21

Наименование держателя Подлинника

23

ООО «СВОК»

Адрес держателя подлинника (индекс, область, город, улица, дом)

24

142301

Московская область

г. Чехов, ул. Литейная, вл.12

Дата начала выпуска Продукции

25

Дата введения в действие нормативного или технического документа

26

08.07.2015

Обязательность сертификации

27

Клапаны противопожарные систем вентиляции FKS60 (90), КВП60 (90) (далее по тексту - клапан, изделие), которые могут применяться как в качестве огнезадерживающего с нормально открытой заслонкой (НО), так и дымового клапана с нормально закрытой заслонкой (НЗ).

Нормально открытый (НО) (огнезадерживающий) клапан предназначен для блокирования распространения пожара и продуктов горения по воздуховодам, шахтам и каналам систем вентиляции и кондиционирования при пожаре в зданиях и сооружениях различного назначения.

Нормально закрытый (НЗ) клапан (в том числе дымовой) используется в системах противодымной вентиляции. Клапан может устанавливаться в проемах стен, перекрытий, подвесных потолков, а также в торце и на отводах воздуховодов.

FKS-1м(60), FKS-1(60)-1 час :

- в режиме НО (нормально открытого) клапана EI60;

- в режиме НЗ (нормально закрытого) и дымового клапана E90, EI90,

FKS-1м(90), FKS-1(90) 1,5 часа:

- в режиме НО (нормально открытого) клапана EI90;

- в режиме НЗ (нормально закрытого) и дымового клапана E120, EI120.

Срок гарантии устанавливается 24 месяца со дня отгрузки клапана изготовителем.

Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии

Орехово-Зуевский филиал
ФБУ «ЦСМ Московской области»

ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ

№ 010280 от 03.02.2017

		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04			01.02.2017	
Заполнил	05	Е.М. Семенова	<i>Семенова</i>	03.02.2017	(4964) 12-04-17
Зарегистрировал	06	Е.М. Семенова	<i>Семенова</i>	03.02.2017	(4964) 12-04-17
Ввел в каталог	07	Е.М. Семенова	<i>Семенова</i>	03.02.2017	